

Surface Water Diverted at Intake (cfs)

City of Bend Water

Surface Water = SRC-AA, Bridge Creek

Report Date: February, 2018

Time	02/01	02/02	02/03	02/04	02/05	02/06	02/07	02/08	02/09	02/10	02/11	02/12	02/13	02/14	02/15	02/16	02/17	02/18	02/19	02/20	02/21	02/22	02/23	02/24	02/25	02/26	02/27	02/28
00:00	8.35	8.33	8.31	8.40	8.36	8.35	6.96	8.51	8.44	8.47	8.47	8.34	10.84	9.08	8.63	8.44	8.40	8.38	8.41	8.56	9.25	8.51	8.61	9.34	8.53	8.53	9.25	8.57
01:00	8.38	8.33	8.31	8.38	8.37	8.37	8.42	8.49	8.46	8.48	8.46	8.35	9.42	9.10	8.63	8.45	7.80	8.39	8.40	8.53	9.26	8.51	8.63	8.98	8.54	8.52	9.27	8.58
02:00	8.36	8.32	8.32	8.41	8.37	8.35	7.86	8.49	8.45	8.50	8.46	8.31	9.44	8.79	8.63	8.44	6.98	7.71	8.39	8.56	9.28	8.98	8.64	8.56	8.54	8.53	9.28	8.58
03:00	8.36	8.34	8.32	8.40	8.36	8.35	6.92	8.50	8.48	8.49	8.47	8.32	9.41	8.65	7.65	8.10	6.97	7.01	8.38	8.55	9.28	9.19	8.64	8.58	8.52	8.54	9.26	8.58
04:00	8.36	8.33	8.30	8.39	8.35	8.34	6.93	8.48	8.50	8.49	8.46	8.34	9.42	8.64	6.96	7.02	6.98	7.00	8.40	8.52	9.27	8.78	8.63	8.58	8.53	8.53	9.05	8.57
05:00	8.37	8.33	8.32	8.40	8.34	8.33	6.91	8.53	8.47	8.48	8.46	7.35	9.43	8.64	6.92	7.00	6.98	7.02	8.40	8.52	9.30	8.64	8.60	8.55	8.51	8.52	8.65	8.58
06:00	8.34	8.32	8.31	8.39	8.38	8.36	6.90	8.48	8.49	8.49	8.45	6.90	9.38	8.65	6.89	6.99	6.99	7.01	7.41	8.54	9.32	8.65	8.62	8.56	8.52	8.53	8.63	8.55
07:00	8.35	8.32	8.31	8.40	8.35	8.32	6.95	8.49	8.47	8.48	7.96	6.91	9.38	8.66	6.91	7.00	6.97	7.04	6.94	8.53	9.31	8.64	8.61	8.56	8.52	8.52	8.64	8.58
08:00	8.35	8.35	8.30	8.38	8.35	8.35	7.11	8.47	8.48	8.50	6.99	6.91	9.35	8.64	6.91	7.01	6.99	7.01	6.90	8.52	9.30	8.63	8.63	8.58	8.55	8.51	8.63	8.58
09:00	8.34	8.34	8.31	8.39	8.36	8.33	8.55	8.49	8.46	8.48	7.01	8.12	9.36	8.65	7.55	7.00	6.98	7.02	6.90	8.52	9.29	8.65	8.61	8.55	8.54	8.53	8.63	8.57
10:00	8.33	8.33	8.13	8.39	8.36	7.43	8.55	8.49	8.45	8.49	7.55	8.36	9.36	8.64	8.49	7.07	6.97	7.00	7.95	8.52	9.30	8.64	8.60	8.53	8.55	8.53	8.65	8.56
11:00	8.34	8.32	6.92	8.36	7.57	5.28	8.54	8.48	8.47	8.49	8.34	8.28	9.33	8.64	8.49	8.40	8.38	7.01	8.53	8.50	9.27	8.64	8.59	8.57	8.52	8.50	8.62	8.58
12:00	8.35	8.31	6.92	8.37	6.87	0.34	8.53	8.48	8.46	8.50	8.33	8.28	9.33	8.64	8.47	8.41	8.39	7.34	8.52	8.51	9.29	8.64	8.61	8.56	8.52	8.50	8.63	8.57
13:00	8.29	8.30	6.91	8.38	6.88	0.36	8.51	8.47	8.47	8.49	8.35	8.25	9.33	8.62	8.44	8.40	8.38	8.37	8.52	8.51	9.09	8.62	8.61	8.54	8.51	8.51	8.65	8.58
14:00	8.31	8.31	6.89	8.35	6.85	0.35	8.51	8.47	8.45	8.48	8.34	8.29	9.32	8.65	8.47	8.38	8.38	8.38	8.51	8.52	8.52	8.62	8.61	8.57	8.51	8.51	8.61	8.54
15:00	8.31	8.31	7.16	8.38	7.38	0.45	8.52	8.47	8.47	8.47	8.34	8.71	9.31	8.64	8.43	8.38	8.38	8.36	8.51	9.01	8.50	8.62	8.62	8.55	8.53	8.48	8.60	8.58
16:00	8.30	8.30	8.30	8.36	8.25	6.53	8.47	8.46	8.45	8.46	8.32	9.17	9.30	8.62	8.44	8.39	8.38	8.36	8.52	9.29	8.50	8.61	8.62	8.55	8.55	8.49	8.58	8.56
17:00	8.31	8.30	8.29	8.36	8.26	6.59	8.52	8.45	8.45	8.47	8.32	9.16	9.29	8.64	8.41	8.38	8.39	8.37	8.50	9.28	8.49	8.62	8.62	8.55	8.53	8.45	8.58	8.56
18:00	8.33	8.31	8.30	8.36	8.28	6.59	8.50	8.46	8.44	8.46	8.32	9.17	9.25	8.65	8.42	8.37	8.39	8.36	8.51	9.28	8.50	8.62	8.62	8.55	8.53	8.50	8.58	8.55
19:00	8.31	8.29	8.41	8.35	8.28	6.81	8.50	8.46	9.10	8.46	8.32	9.19	8.63	8.63	8.44	8.39	8.37	8.34	8.50	9.28	8.48	8.68	8.60	8.55	8.54	8.50	8.59	8.58
20:00	8.33	8.31	8.40	8.36	8.32	8.34	8.49	8.46	9.27	8.46	8.32	9.17	8.62	8.63	8.43	8.39	8.38	8.34	8.51	9.27	8.49	8.73	8.61	8.54	8.55	8.59	8.59	8.57
21:00	8.32	8.30	8.41	8.35	8.35	8.34	8.49	8.46	9.23	8.48	8.33	11.79	8.60	8.61	8.43	8.40	8.39	8.36	8.54	9.28	8.50	8.73	9.06	8.54	8.53	9.24	8.58	8.56
22:00	8.31	8.32	8.39	8.35	8.34	7.18	8.50	8.46	9.24	8.47	8.32	9.58	9.07	8.64	8.42	8.40	8.39	8.41	8.54	9.27	8.48	8.65	9.35	8.55	8.53	9.26	8.58	8.58
23:00	8.32	8.32	8.40	8.36	8.35	7.00	8.48	8.46	9.02	8.47	8.31	9.85	9.12	8.65	8.45	8.41	8.39	8.41	8.54	9.25	8.49	8.64	9.33	8.53	8.54	9.26	8.56	8.55
Max Avg (cfs):	8.38	8.35	8.41	8.41	8.38	8.37	8.55	8.53	9.27	8.50	8.47	11.79	10.84	9.10	8.63	8.45	8.40	8.41	8.54	9.29	9.32	9.19	9.35	9.34	8.55	9.26	9.28	8.58