

Surface Water Diverted at Intake (cfs)

City of Bend Water

Surface Water = SRC-AA, Bridge Creek

Report Date: February, 2021

Time	02/01	02/02	02/03	02/04	02/05	02/06	02/07	02/08	02/09	02/10	02/11	02/12	02/13	02/14	02/15	02/16	02/17	02/18	02/19	02/20	02/21	02/22	02/23	02/24	02/25	02/26	02/27	02/28	
00:00	10.28	7.86	6.79	7.20	6.68	7.35	6.85	8.73	10.28	8.00	7.25	6.83	6.81	10.31	6.73	8.00	6.66	10.52	10.40	8.19	6.75	10.29	10.27	10.23	9.05	8.48	10.35	6.74	10.27
01:00	10.31	6.70	6.75	6.70	6.80	7.86	6.87	6.61	7.05	6.79	8.13	6.81	6.79	7.64	6.70	8.75	6.84	9.59	10.41	6.87	6.76	8.93	7.30	10.27	9.02	9.46	8.81	6.76	8.97
02:00	10.29	6.75	6.69	6.69	6.80	6.72	6.89	6.65	6.84	6.76	8.21	6.78	6.79	6.75	6.72	8.03	6.87	10.38	10.26	6.86	6.82	6.62	6.73	10.31	7.90	6.73	6.74	6.73	6.68
03:00	10.30	6.76	6.65	6.70	6.81	6.93	6.88	6.76	6.82	6.75	6.83	6.80	6.79	6.81	6.71	6.72	6.84	9.58	6.63	6.87	0.00	6.65	6.77	10.26	7.91	7.85	6.75	6.75	8.55
04:00	7.37	6.75	6.66	6.67	6.78	8.14	6.90	6.81	6.83	6.77	6.82	6.78	6.80	6.80	6.72	6.80	6.87	8.64	6.67	6.86	0.00	6.73	6.76	10.25	6.70	6.77	6.74	6.74	6.78
05:00	7.99	6.74	6.69	6.67	6.81	6.91	6.88	6.81	6.82	6.75	7.99	6.80	6.80	6.79	6.71	8.13	6.85	8.04	6.65	6.86	0.00	6.74	6.76	10.27	6.67	6.77	6.75	6.76	6.77
06:00	6.99	6.77	6.70	6.67	6.77	7.87	0.00	6.81	6.83	6.78	7.40	6.80	6.80	6.80	6.71	7.98	6.89	8.99	7.34	6.87	0.00	6.78	8.56	9.04	6.67	6.76	6.76	6.73	6.77
07:00	6.72	6.74	9.29	6.61	6.78	6.80	6.78	6.82	6.80	6.77	8.68	6.78	6.79	6.81	6.69	7.99	6.90	10.51	7.84	6.87	0.00	6.80	0.00	6.80	6.68	9.76	6.74	6.77	6.81
08:00	7.39	6.74	9.20	6.71	6.78	6.79	6.78	7.17	6.83	6.75	9.41	6.79	7.69	6.79	6.69	10.40	6.90	10.51	8.54	7.74	5.20	7.66	0.00	7.64	8.83	10.53	6.76	6.74	8.21
09:00	7.92	6.78	10.39	7.31	6.81	8.96	6.77	10.44	6.83	6.78	10.46	6.77	10.38	6.80	6.70	10.40	6.87	10.53	8.81	10.35	8.34	10.46	0.00	9.63	10.09	10.46	8.51	6.74	8.00
10:00	7.74	9.00	10.38	10.48	9.85	10.40	7.82	10.39	9.19	10.10	10.44	9.95	10.35	7.05	9.95	10.35	9.84	10.48	10.34	10.34	10.36	10.49	0.00	9.68	10.36	10.42	9.66	6.88	8.90
11:00	10.32	9.32	10.36	8.88	10.46	10.38	10.33	10.39	10.48	10.19	10.44	9.65	10.37	10.38	10.34	10.37	10.35	10.48	10.35	10.32	10.34	10.45	0.00	10.28	10.34	11.83	10.38	10.42	10.22
12:00	10.30	9.93	10.35	10.33	8.82	10.37	10.35	10.35	8.73	9.67	10.42	9.49	10.37	10.37	9.02	10.36	10.37	10.47	10.34	10.34	12.39	10.45	0.00	10.34	10.33	12.40	10.35	9.67	10.21
13:00	10.30	9.28	10.34	10.29	10.27	10.34	10.35	10.32	6.63	9.60	10.44	9.22	10.34	9.17	10.42	10.35	10.37	10.47	10.31	10.35	12.39	10.47	0.00	10.34	10.30	11.60	10.35	9.80	10.20
14:00	10.30	9.71	10.34	8.55	8.72	10.31	9.84	11.37	0.00	8.48	10.42	10.00	10.34	10.35	9.01	10.37	10.35	10.47	10.33	10.34	12.38	9.59	8.28	10.32	10.29	11.07	8.87	9.98	10.22
15:00	8.68	8.61	10.31	9.20	10.36	10.32	9.62	11.19	8.87	10.14	8.64	8.67	10.32	8.82	10.35	10.45	10.32	10.47	10.30	10.32	12.37	9.91	12.62	10.33	10.29	12.26	10.41	9.00	10.26
16:00	10.29	10.29	10.30	9.89	8.69	10.28	9.75	10.30	15.51	8.82	9.82	9.64	10.29	10.31	8.70	8.55	10.34	10.47	10.31	10.30	12.35	10.15	11.58	10.36	10.29	10.32	9.04	9.96	10.29
17:00	8.85	8.59	10.29	10.43	8.83	10.32	9.29	10.32	13.05	10.20	9.33	9.50	10.32	10.31	10.36	10.48	9.17	10.46	10.32	10.31	12.39	9.11	10.32	10.31	10.28	12.03	10.47	9.33	10.30
18:00	10.05	10.33	11.10	10.39	10.34	10.28	8.87	11.68	12.31	8.91	8.85	8.73	12.12	10.32	8.96	8.74	10.36	10.50	10.31	10.33	11.06	10.47	10.32	10.29	10.29	11.45	8.97	10.32	10.28
19:00	9.28	8.92	11.49	10.33	8.79	8.79	10.48	11.23	10.58	9.88	10.44	10.27	10.36	10.30	10.42	9.90	10.39	9.73	10.29	10.31	11.77	8.95	10.35	10.31	10.29	11.31	10.43	10.30	8.93
20:00	9.71	9.89	10.33	10.34	10.35	10.13	9.03	10.30	10.27	9.40	8.71	9.09	10.34	10.32	8.69	9.43	10.38	9.98	10.28	10.33	12.02	10.38	10.29	10.31	10.34	10.81	10.39	10.29	10.30
21:00	9.29	9.20	10.40	10.32	10.32	8.80	10.33	10.27	10.23	8.80	8.81	8.09	10.34	10.32	9.96	8.50	9.87	10.52	10.33	10.32	10.31	8.94	11.61	10.32	10.32	10.36	10.39	10.30	8.70
22:00	8.42	8.29	10.36	8.45	10.33	8.05	8.26	10.28	10.26	10.37	8.60	6.81	10.31	8.77	9.11	9.43	9.64	10.48	10.29	10.34	10.29	9.77	11.65	10.33	10.33	10.36	10.37	10.31	9.48
23:00	7.91	8.06	10.35	7.65	9.84	8.02	8.79	10.27	10.23	10.29	6.82	6.80	10.33	8.70	10.51	8.00	8.28	10.43	10.31	8.18	10.31	9.54	10.20	8.40	8.58	10.32	10.19	10.33	8.88
Max Avg (cfs):	10.32	10.33	11.49	10.48	10.46	10.40	10.48	11.68	15.51	10.37	10.46	10.27	12.12	10.38	10.51	10.48	10.39	10.53	10.41	10.35	12.39	10.49	12.62	10.36	10.36	12.40	10.47	10.42	10.30