

Surface Water Diverted at Intake (cfs)

City of Bend Water

Surface Water = SRC-AA, Bridge Creek

Report Date: July, 2021

Time	07/01	07/02	07/03	07/04	07/05	07/06	07/07	07/08	07/09	07/10	07/11	07/12	07/13	07/14	07/15	07/16	07/17	07/18	07/19	07/20	07/21	07/22	07/23	07/24	07/25	07/26	07/27	07/28	07/29	07/30	07/31
00:00	8.34	8.54	8.47	7.68	8.44	8.41	8.51	9.95	8.44	8.47	8.43	8.88	11.00	9.46	10.80	10.81	9.40	10.12	10.77	10.50	10.52	10.45	10.50	10.48	10.49	10.50	16.50	17.13	17.65	17.62	17.54
01:00	8.37	8.53	8.47	7.68	8.44	8.43	8.54	9.30	9.37	8.46	10.93	10.70	10.25	10.71	10.14	10.79	10.91	10.83	10.85	10.47	10.52	10.48	10.53	10.49	10.50	11.22	17.52	17.46	17.66	17.66	17.55
02:00	8.36	8.53	8.47	7.68	8.44	8.42	8.52	11.02	10.43	10.46	9.78	9.84	10.44	10.75	10.42	10.80	10.90	10.82	10.84	10.52	10.53	10.47	10.53	10.55	10.50	11.95	17.01	17.21	17.67	17.66	17.57
03:00	8.37	8.53	8.50	7.66	8.43	8.46	8.52	8.36	10.25	9.84	11.23	11.17	9.03	10.76	10.81	10.81	10.88	10.81	10.83	10.51	10.53	10.47	10.55	10.54	11.94	10.55	17.70	17.78	17.72	17.65	17.55
04:00	8.38	8.54	8.49	7.68	8.43	8.48	8.50	11.07	11.23	11.09	10.60	10.07	11.02	10.74	10.79	10.81	10.96	10.82	10.85	10.53	10.60	10.46	10.94	10.58	10.91	12.50	17.75	17.72	17.65	17.63	17.58
05:00	8.36	8.55	8.49	8.54	8.44	8.46	8.53	9.11	9.89	10.08	10.48	10.97	9.45	10.74	10.81	10.82	10.93	10.83	10.83	10.53	12.16	12.08	12.14	12.27	12.50	11.88	17.68	17.79	17.70	17.65	17.58
06:00	8.38	8.54	8.48	8.52	8.46	8.48	8.52	11.26	11.30	10.83	11.26	11.16	11.26	11.43	10.82	10.84	10.99	10.85	11.05	10.53	12.58	11.12	12.42	11.83	11.99	12.54	17.65	17.76	17.67	17.66	17.60
07:00	8.38	8.54	8.50	8.55	8.45	8.46	8.53	10.38	10.78	11.26	11.26	11.16	10.64	10.24	10.85	10.80	10.02	10.83	10.47	12.33	11.82	13.36	11.58	11.93	12.99	12.34	17.65	17.73	17.68	17.67	17.60
08:00	8.37	8.53	8.47	8.51	8.44	8.45	8.50	10.54	10.25	9.70	9.72	9.71	10.23	12.51	10.81	10.81	10.45	10.81	12.26	10.86	13.23	11.39	13.30	12.80	11.85	13.32	17.67	17.75	17.64	17.64	17.59
09:00	8.37	8.52	8.49	8.50	8.43	8.43	8.49	10.55	10.72	11.12	11.25	11.22	10.82	11.87	10.80	10.80	10.95	10.78	11.75	11.88	11.83	11.46	11.30	10.77	12.90	13.81	17.66	17.68	17.65	17.62	17.59
10:00	8.37	8.51	8.46	8.50	8.41	8.44	9.71	8.37	8.38	8.40	9.08	9.92	10.04	11.49	10.80	10.12	10.27	9.73	12.82	10.49	11.79	10.56	12.23	10.54	10.50	14.43	17.66	17.68	17.64	17.62	17.58
11:00	8.35	8.49	8.45	8.48	8.42	8.39	9.80	8.36	8.35	8.37	9.82	9.84	8.39	10.80	10.31	9.39	8.33	8.23	10.54	10.46	10.53	10.54	10.49	10.53	10.48	12.64	17.65	17.67	17.62	17.55	17.59
12:00	8.32	8.50	8.44	8.42	8.40	8.40	10.61	8.33	8.33	8.35	8.34	8.26	8.37	10.79	8.33	8.93	8.31	8.24	10.49	10.46	10.49	10.55	10.47	10.51	10.48	14.37	17.66	17.62	17.58	17.58	17.52
13:00	8.35	8.49	8.40	8.40	8.38	8.39	8.24	8.32	8.31	8.34	8.33	8.26	8.37	9.95	8.31	8.29	8.29	8.20	10.46	10.43	10.51	10.53	10.44	10.53	10.43	14.32	17.64	17.58	17.53	17.52	17.56
14:00	8.30	8.45	8.39	8.40	8.36	8.38	8.23	8.30	8.30	8.30	8.32	8.23	8.36	8.26	8.28	8.28	8.28	8.21	10.47	10.45	10.47	10.47	10.40	9.28	10.38	14.32	16.37	17.58	17.52	17.59	17.54
15:00	8.09	8.44	8.21	8.37	8.36	8.35	8.21	8.27	8.29	8.02	8.30	8.21	8.42	8.26	8.28	8.29	8.25	8.19	10.43	10.40	10.46	9.68	10.39	9.80	10.41	14.29	17.73	17.53	17.54	17.53	17.50
16:00	7.51	7.92	7.55	8.28	8.35	8.36	8.27	8.21	7.71	7.48	7.53	8.20	10.15	8.26	8.26	8.28	8.27	9.05	10.41	10.38	10.44	9.95	10.39	10.37	10.39	14.23	16.12	17.46	17.35	17.55	17.52
17:00	7.50	7.57	7.64	7.57	7.74	7.73	8.29	7.46	7.49	7.49	7.48	8.20	8.26	8.27	8.27	9.05	10.15	9.33	10.43	10.39	10.46	10.39	10.39	9.97	10.39	15.88	15.77	17.49	17.33	17.49	17.56
18:00	7.51	7.51	7.58	7.59	7.38	7.54	8.29	7.47	7.50	7.52	7.46	8.21	8.31	10.12	8.49	9.46	8.25	8.31	10.38	10.39	10.43	10.40	10.37	9.36	10.39	16.47	15.96	17.49	17.55	17.52	17.58
19:00	7.50	7.47	7.58	7.59	7.39	7.54	8.33	7.51	7.51	7.55	7.49	8.29	9.36	8.25	9.97	8.37	9.90	10.40	10.41	10.42	10.47	10.40	10.39	10.43	10.40	15.94	17.00	17.59	17.55	17.53	17.54
20:00	7.54	7.49	7.59	7.49	7.41	7.56	8.33	7.51	7.52	7.68	7.68	8.30	9.60	10.09	8.73	10.41	8.84	8.52	10.44	10.42	10.47	10.43	10.43	10.45	10.44	16.86	16.62	17.57	17.60	17.51	17.55
21:00	7.70	7.50	7.59	7.48	7.42	7.56	8.34	7.91	7.52	8.41	8.40	9.93	9.85	9.10	10.89	9.12	10.63	10.86	10.45	10.43	10.48	10.49	10.45	10.43	10.44	17.13	16.82	17.56	17.59	17.57	17.59
22:00	8.50	8.42	7.62	7.87	8.00	7.57	8.35	8.42	8.26	8.42	8.38	9.43	10.89	10.80	9.19	10.88	10.84	10.22	10.49	10.48	10.42	10.49	10.49	10.48	10.45	17.63	17.48	17.65	17.56	17.54	17.54
23:00	8.52	8.51	7.65	8.42	8.43	8.13	8.38	8.43	8.45	8.45	8.38	10.88	10.80	10.81	10.78	10.90	10.19	10.04	10.48	10.49	10.43	10.50	10.48	10.46	10.48	17.67	17.25	17.58	17.57	17.58	17.59
Max Avg (cfs):	8.52	8.55	8.50	8.55	8.46	8.48	10.61	11.26	11.30	11.26	11.26	11.22	11.26	12.51	10.89	10.90	10.99	10.86	12.82	12.33	13.23	13.36	13.30	12.80	12.99	17.67	17.75	17.79	17.72	17.67	17.60