

# Surface Water Diverted at Intake (cfs)

City of Bend Water

Surface Water = SRC-AA, Bridge Creek

Report Date: July, 2022

Time	07/01	07/02	07/03	07/04	07/05	07/06	07/07	07/08	07/09	07/10	07/11	07/12	07/13	07/14	07/15	07/16	07/17	07/18	07/19	07/20	07/21	07/22	07/23	07/24	07/25	07/26	07/27	07/28	07/29	07/30	07/31
00:00	13.56	13.61	13.63	13.61	13.59	13.57	13.49	13.58	13.67	12.90	13.55	13.55	13.63	13.67	13.61	13.58	13.63	13.57	13.67	13.50	13.56	17.73	16.60	17.71	17.69	15.43	17.57	17.60	17.64	17.67	17.69
01:00	13.55	13.62	13.64	13.55	13.58	13.53	13.52	13.58	13.68	13.11	13.57	13.57	13.68	13.66	12.40	13.61	13.61	13.57	13.69	13.55	13.55	17.84	17.76	17.77	17.80	17.23	17.63	17.58	17.68	17.67	17.72
02:00	13.52	13.64	13.62	13.61	13.54	13.52	13.51	13.62	13.66	13.68	13.54	13.56	13.66	13.65	13.60	13.64	13.63	12.46	12.45	13.52	13.57	17.50	17.79	17.73	17.90	16.74	17.67	17.61	17.63	17.69	17.67
03:00	13.55	13.68	13.64	13.61	13.58	13.56	13.52	13.64	13.68	13.66	13.58	13.56	13.62	12.54	13.60	12.57	13.62	13.54	13.62	13.55	13.59	17.24	17.81	17.75	16.57	16.44	17.68	17.57	17.65	17.71	17.67
04:00	13.58	13.72	13.62	13.59	13.57	13.57	13.55	13.62	13.63	13.63	13.57	13.56	13.60	13.74	13.61	13.41	12.38	13.66	13.67	13.58	13.56	17.77	17.86	17.79	17.69	17.80	17.64	17.63	17.67	17.69	17.65
05:00	13.56	13.69	13.61	13.64	13.56	13.56	13.60	13.59	13.63	13.60	12.35	12.30	13.60	13.73	13.57	13.66	13.65	13.62	13.74	13.56	13.56	17.84	17.86	17.76	17.72	17.36	17.71	17.66	17.68	17.69	17.68
06:00	13.59	13.71	13.64	13.61	13.59	13.58	13.62	13.59	13.26	13.60	13.70	13.60	13.59	12.70	13.58	13.64	13.61	13.63	13.30	13.63	13.53	17.83	17.83	17.79	17.68	16.94	17.67	17.66	17.71	17.70	17.64
07:00	13.53	13.71	13.60	13.59	13.15	13.55	13.61	13.60	12.85	13.60	13.69	13.61	13.59	13.47	13.58	13.62	13.62	13.17	12.81	13.68	13.57	17.81	17.80	17.79	17.70	17.22	15.45	17.71	17.68	17.70	17.66
08:00	13.59	13.67	13.60	13.62	13.59	13.54	12.47	13.55	13.69	12.68	13.65	13.62	13.59	13.73	12.30	13.59	12.46	13.10	13.70	13.67	13.56	17.80	17.76	17.87	17.67	0.00	15.40	17.70	17.64	17.73	17.67
09:00	13.56	13.64	13.60	13.59	13.62	13.49	13.66	13.56	13.65	13.45	13.63	13.58	13.56	13.73	13.71	12.26	13.59	13.69	13.66	13.67	13.57	17.83	17.76	17.80	17.68	0.00	15.34	17.65	17.63	17.63	17.63
10:00	13.54	13.64	13.60	13.57	13.58	13.51	13.62	13.51	13.65	13.66	13.63	13.60	13.56	13.66	13.66	13.65	13.59	13.68	13.63	13.63	13.54	17.82	16.69	17.78	17.69	6.82	15.28	17.69	17.64	17.66	17.61
11:00	13.53	13.63	13.58	13.58	13.62	13.49	13.63	12.35	13.62	13.54	13.57	13.29	13.55	13.66	13.64	13.59	13.27	13.62	13.59	13.64	13.52	17.23	17.65	16.49	17.72	12.32	15.31	17.60	17.58	17.65	17.60
12:00	13.51	13.63	13.60	13.57	13.64	13.46	12.73	13.60	13.36	12.67	12.49	12.81	12.34	12.26	12.20	13.61	12.73	13.63	13.56	13.61	13.71	17.29	17.82	17.80	17.60	13.67	15.27	17.57	17.56	17.57	17.62
13:00	13.45	13.61	13.56	13.55	13.64	13.49	13.06	13.61	12.55	13.61	13.53	13.54	13.59	13.57	13.59	12.51	13.51	13.57	13.55	13.58	14.33	17.79	17.81	17.73	17.54	14.85	15.52	17.57	17.49	17.55	17.61
14:00	13.46	13.58	13.54	13.54	13.60	13.52	13.57	13.58	13.58	13.57	13.50	13.47	13.52	13.55	13.57	13.21	13.49	13.49	13.46	13.52	14.32	17.77	17.75	17.67	17.58	14.32	17.47	17.55	17.47	17.57	16.13
15:00	13.47	13.61	13.52	13.53	13.55	13.52	13.58	13.54	13.56	13.53	13.45	13.48	13.54	12.72	13.53	13.53	13.49	13.47	13.50	13.51	14.28	17.72	16.37	17.64	8.04	14.27	17.60	17.49	17.48	17.53	16.85
16:00	13.54	13.57	13.48	13.50	13.60	13.50	13.57	12.27	13.55	13.46	13.46	13.46	13.52	13.09	12.95	13.47	12.14	13.47	13.45	13.52	14.97	17.76	17.68	17.62	17.44	14.23	16.28	17.48	17.48	17.56	16.34
17:00	13.54	13.59	13.51	13.54	13.56	13.49	12.24	13.56	12.27	12.47	13.58	13.43	12.28	13.53	12.84	13.46	13.54	13.48	13.44	13.52	15.57	16.66	17.72	16.57	14.62	14.71	17.62	17.45	17.50	17.54	15.89
18:00	13.53	13.59	13.50	13.52	13.54	13.48	13.61	13.55	13.48	13.56	13.56	13.51	13.57	13.53	13.50	12.59	13.57	12.51	13.46	13.48	16.64	17.70	17.74	17.38	14.33	15.54	17.66	17.53	17.50	17.53	17.47
19:00	13.55	13.59	13.56	13.50	13.57	13.49	13.59	13.57	13.55	13.55	12.36	13.50	13.55	13.58	13.54	13.03	13.58	13.33	13.47	13.54	17.04	17.79	17.73	17.63	14.37	16.83	17.66	17.59	17.52	17.55	16.23
20:00	13.54	13.57	13.55	13.55	13.54	13.51	13.56	13.56	13.58	13.53	13.55	13.56	13.56	13.57	13.57	13.55	13.19	13.58	13.49	13.52	16.22	17.76	17.75	17.63	14.32	16.14	17.64	17.57	17.51	17.62	17.53
21:00	13.59	13.59	13.56	13.54	13.52	13.50	13.54	13.55	13.58	13.54	13.55	13.60	13.56	12.26	13.59	13.57	12.70	13.62	13.52	13.52	17.78	17.77	16.58	17.64	14.29	16.72	17.72	17.63	17.57	17.62	17.53
22:00	13.61	13.58	13.58	13.56	13.56	13.48	12.42	13.62	13.63	13.54	13.58	13.59	13.58	13.55	12.20	13.61	13.58	13.25	13.50	13.52	16.82	17.76	17.69	17.61	14.28	17.00	16.60	17.59	17.64	17.62	17.54
23:00	13.60	13.61	13.60	13.54	13.54	13.51	13.53	12.42	13.60	13.55	13.53	12.30	12.38	13.62	13.58	12.29	13.57	12.85	13.52	13.53	17.42	17.80	17.72	17.62	14.91	17.60	17.64	17.62	17.66	17.69	17.51
Max Avg (cfs):	13.61	13.72	13.64	13.64	13.64	13.58	13.66	13.64	13.69	13.68	13.70	13.62	13.68	13.74	13.71	13.66	13.65	13.69	13.74	13.68	17.78	17.84	17.86	17.87	17.90	17.80	17.72	17.71	17.71	17.73	17.72